

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МАОУ ДО «ЦО И ПО»  
О.Н. Любушина  
2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

1.2. Отдел по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации является структурным подразделением МАОУ ДО «ЦО И ПО».

1.3. Начальником отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации является лицо, назначаемое на должность и освобождаемое от должности приказом директора МАОУ ДО «ЦО И ПО».

1.4. Начальник отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации непосредственно подчиняется заместителю директора по учебно-технологической работе.

1.5. Отдел создается, реорганизуется и расформировывается в соответствии с организационной структурой и штатным расписанием МАОУ ДО «ЦО И ПО» в порядке, определенном действующим законодательством РФ.

1.6. При отсутствии начальника отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации его замещает работник, назначенный в установленном порядке приказом директора МАОУ ДО «ЦО И ПО».

1.7. В своей деятельности отдел руководствуется следующими нормативными актами:

- действующим законодательством РФ;
- Уставом МАОУ ДО «ЦО И ПО»;
- настоящим Положением;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя учреждения;
- иными нормативными локальными актами МАОУ ДО «ЦО И ПО».

1.8. Режим работы отдела определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в МАОУ ДО «ЦО И ПО».

## 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Монтаж, ремонт и обслуживание систем пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, согласно заключенным договорам на обслуживание.

2.2. Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем пожарной, охранно-пожарной сигнализаций и систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (далее – ПС, ОПС и СОУЭ).

### 3. ФУНКЦИИ

#### 3.1. Контроль технического состояния обслуживаемых систем ПС, ОПС и СОУЭ:

- ликвидация последствий воздействия на системы производственных и иных условий;
- выявление и устранение причин ложных срабатываний систем;
- определение предельного состояния систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования.

#### 3.2. Обслуживание и планово-предупредительный ремонт (далее - ТОиР) ПС, ОПС и СОУЭ.

Принятию на ТОиР предшествует первичное обследование установки с целью определения ее состояния.

Для проведения обследования организации, заключающие договор на обслуживание систем ПС, ОПС и СОУЭ с МАОУ ДО «ЦО И ПО» обязаны:

- представить начальнику отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации эксплуатационные документы на системы(у) ПС, ОПС и СОУЭ, проект, комплект приемо-сдаточных документов;
- оформить допуск работников отдела на объект;
- выделить специалистов для проведения осмотра, проверки состояния систем(ы) ПС, ОПС и СОУЭ и составления акта первичного обследования и акта на выполнение работ по выявленным замечаниям.
- после заключения договора на техническое обслуживание и ремонт систем(ы) заполнить журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту. В нем должны быть зафиксированы все работы по ТОиР, график проведения технического обслуживания и ремонта. Один экземпляр этого журнала должен храниться у лица, ответственного за эксплуатацию систем(ы), второй - в отделе по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации. Страницы журнала должны быть пронумерованы и скреплены печатью МАОУ ДО «ЦО И ПО».

#### 3.3. Приемка после законченного капитального строительства, ремонта и реконструкции систем ПС, ОПС и СОУЭ обслуживаемых объектов:

- проверка проектно-сметной документации (далее - ПСД) на предмет соответствия **всем** действующим нормам нормативной документации в области пожарной безопасности;
- проверка выполненных работ на соответствие ПСД;
- приемка в составе комиссии Заказчика в эксплуатацию систем ПС, ОПС и СОУЭ.

#### 4. СТРУКТУРА

4.1. Структура и штатная численность отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации определяется действующей организационной структурой и штатным расписанием МАОУ ДО «ЦО И ПО».

4.2. В структуру отдела по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации входит технический персонал:

- начальник отдела;
- инженеры;
- техники;
- регулировщики РЭА и П.

#### 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

5.1. Отдел по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации взаимодействует:

5.1.1. С работниками структурных и обособленных подразделений – в порядке, установленном локальными нормативными актами МАОУ ДО «ЦО И ПО».

5.1.2. С третьими лицами – в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

Разработал:  
Начальник отдела по обслуживанию  
охранно-пожарной сигнализации



А.Л.Саломатин